Analysrapport

Å.A Teknik KB
Krokvägen 10
131 41 Nacka

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

Journalnr	LIV009990-11		Sida 1 (1)
Kundnr	8907776-1857490		
Provtyp	Ledningsnät/Dricksvatten hos användaren enl. SLVFS 2001:30		
Provtagare/referens	Åke Andersson	Provtagningsdatum	2011-07-06
Ankomsttemperatur	12 °C	Provet ankom	2011-07-06
		Analyserna påbörjades	2011-07-06
		Analysrapport klar	2011-07-19
Provets märkning	Brännäsv 12		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Odlingsbara mikroorg, 22°C, 3 dygn	<1	cfu/ml		SS- EN ISO 6222:1999	S
Långsamväxande bakterier, 22°C, 7 dygn	6	/ml		SS-EN ISO 6222:1999	S
Antal koliforma bakterier 35°C	<1	/100ml		SS 028167-2	S
Antal E.coli	<1	/100ml		SS 028167-2 mod	S

Mikrobiologisk bedömning:
Tjänligt (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30)

Tove Forsberg, telefon 010-4908232, kundsupport: 010-4908170

Rapportansvarig

Denna rapport är en osignerad rapportkopia

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.