Analysrapport

Å.A Teknik KB
Krokvägen 10
131 41 Nacka

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

Journalnr	LIV009645-11		Sida 1 (1)
Kundnr	8907776-1855281		
Provtyp	Ledningsnät/Dricksvatten hos användaren enl. SLVFS 2001:30		
Provtagare/referens	Åke Andersson	Provtagningsdatum	2011-06-30
Ankomsttemperatur	13 °C	Provet ankom	2011-06-30
		Analyserna påbörjades	2011-06-30
		Analysrapport klar	2011-07-13
Provets märkning	PS 5-1		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Odlingsbara mikroorg, 22°C, 3 dygn	190	cfu/ml		SS- EN ISO 6222:1999	S
Långsamväxande bakterier, 22°C, 7 dygn	320	/ml		SS-EN ISO 6222:1999	S
Antal koliforma bakterier 35°C	1	/100ml		SS 028167-2	S
Antal E.coli	<1	/100ml		SS 028167-2 mod	S

Mikrobiologisk bedömning:
Tjänligt med anmärkning
pga att antalet koliforma bakterier är högt.
pga att odlingsbara mikroorganismer (3 dygn, 22°C inkubering) är högt.
Bedömt enligt SLV FS 2001:30

Tove Forsberg, telefon 010-4908232, kundsupport: 010-4908170

Rapportansvarig

Denna rapport är en osignerad rapportkopia

Kopia till:
ake.andersson@live.com

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.